

Police, dnia 14 października 2019 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PR.272.13.1.2019.KW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont drogi powiatowej nr 3911Z na odcinku Bartoszewo – Sławoszewo, etap nr I od km 6+855,00 do km 7+745,00 o długości 890 m.”

W dniu 8 października 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonego na „Remont drogi powiatowej nr 3911Z na odcinku Bartoszewo – Sławoszewo, etap nr I od km 6+855,00 do km 7+745,00 o długości 890 m.”. Mając na uwadze brzmienie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 r. poz. 1843) poniżej przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

W załączonej dokumentacji nie została określona kategoria ruchu KR. Parametr KR jest niezbędny przy doborze mieszanek mineralno-asfaltowych oraz grubości ewentualnego wzmocnienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie kategorii ruchu KR przedmiotowej drogi.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje danymi na temat kategorii ruchu. Parametry mieszanki do wykonania warstwy ścieralnej należy przyjąć z tabel jak dla kategorii ruchu KR3.

Pytanie nr 2

Podczas wizji lokalnej na przedmiotowym zadaniu Wykonawca stwierdził, że droga podlegająca remontowi jest w bardzo złym stanie technicznym. Widoczne są na istniejącej nawierzchni liczne spękania, koleiny strukturalne oraz ubytki w nawierzchni. Do wykonania obliczeń wzmocnienia konstrukcji drogi oraz wyboru materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem mieszanek mineralno-asfaltowych niezbędne jest wykonanie m.in:

- oceny istniejącej konstrukcji na podstawie odwiertów rdzeniowych tj. ilość i grubość warstw bitumicznych, rodzaj podbudowy niezwiązanej,
- odwierty geologiczne w celu rozpoznania warunków gruntowo wodnych jest to niezbędne przy wyznaczaniu odporności konstrukcji na wysadzinę,
- wykonaniu ugięć nawierzchni za pomocą Belki Benkelmana lub ugięciomierza FWD do wyznaczenia grubości wzmocnienia konstrukcji.

Uwzględniając okres udzielenia gwarancji na wykonane roboty Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie badań oraz pomiarów na podstawie których Zamawiający dokonał założeń rozwiązań konstrukcyjnych.

Odpowiedź

Zakres prac objętych opracowaniem dla etapu I dotyczy remontu nawierzchni polegającego na wymianie warstwy ścieralnej wraz z ułożeniem siatki wzmacniającej. Zamawiający nie dysponuje wynikami badań.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Magdalena Sochanowska

.....
Przewodniczący komisji przetargowej

Na oryginale właściwy podpis