



lokalizacja "pod
tarasem" i
łącznikiem

OZNACZENIA:

W - ZASILANIE WENTYLATORÓW, 230 V
R - ZASILANIE REKUPERATORA, 230 V

Lata opiew						
Indeks	Producent	Nazwa artykułu	Strumień światłości	Współczynnik kierunkowy	Moc przyłączeniowa	Łączna
○	PYE Lighting	MODENA LED 20W 3000K	2550 lm	0,80	25 W	29
▬	PYE Lighting	MODENA II LED 40W 3000K PMK	4050 lm	0,80	40 W	16
—	PYE Lighting	CHROMA 12CM	60 lm	0,8	2 W	2

#	Nazwa	Parametry	Min.	Max.	Średnia	Min/godok.	Min/maks.	9	Szanika 1	Porównanie (adaptacyjny)	162 lx	354 lx	271 lx	0,60	0,46
1	Hegazyj sprężni	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	114 lx	281 lx	211 lx	0,54	0,41	10	Umywalka 1	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	137 lx	291 lx	224 lx	0,61	0,47
2	Korytarz/bieżnik	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	114 lx	298 lx	216 lx	0,53	0,38	11	WC	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	267 lx	327 lx	294 lx	0,91	0,82
3	Korytarz	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	76,5 lx	330 lx	183 lx	0,42	0,23	12	WC	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	250 lx	323 lx	286 lx	0,87	0,77
4	Przedpokój	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	95,2 lx	252 lx	168 lx	0,57	0,38	13	WC	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	242 lx	317 lx	283 lx	0,89	0,83
5	Ślownia	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	115 lx	281 lx	211 lx	0,55	0,41	14	Przedpokój	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	248 lx	320 lx	285 lx	0,87	0,78
6	Hegazyj	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	120 lx	261 lx	196 lx	0,61	0,46	15	Umywalka 2	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	137 lx	291 lx	224 lx	0,61	0,47
7	Zespół sanit.	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	290 lx	472 lx	389 lx	0,75	0,61	16	Szafka 1	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	167 lx	356 lx	272 lx	0,61	0,47
8	Pom. nauczycieli	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	141 lx	388 lx	281 lx	0,50	0,36	17	Kolownia 1	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	57,1 lx	239 lx	135 lx	0,42	0,24
								18	Kolownia 2	Porównanie obciążenia (adaptacyjny)	114 lx	247 lx	178 lx	0,64	0,46

TYTUŁ:	INSTALACJE - HALA SPORTOWA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W TRZEBIEŻY		
LOKALIZACJA:	TRZEBIEŻ, UL. WKRZAŃSKA 8, 10 DZ. NR 405/1, OBR. 3		
INWESTOR:	Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Wkrzańska 8, 10, 72-020 Trzebież		
RZUT PIWNICY, PRZYZIEMIEM - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA			
Projektant:	mgr inż. Wojciech Kępka ZAP/PWOE/0100/15		Nr rys.: E-2
		Skala:	1:150
		Data:	CZERWIEC 2018