



INSTALACJA ODGROMOWA :

1. Zwody poziome oraz pionowe należy wykonać z drutu FeZn Ø 8.
2. Do zwodów poziomych należy przyłączyć wszystkie elementy metalowe (konstrukcję, kominki, rynn) wystające ponad płaszczyznę dachu.
3. Odległość zwodów od pokrycia dachowego nie może być mniejsza niż 10 cm.
4. Złącza kontrolne instalować na wysokości 1,2 m.
5. Dopuszcza się podłączenie zwodów pionowych z istniejącym uzieniem, jeśli spełni on wymagane normy. W przypadku braku spełnienia norm należy wykonać nowy uziom otokowy.
6. Uziom otokowy wykonać taśmą (bednarką) 25 x 4 mm. Uziom układać na głębokości 0,6 - 0,7 m i w odległości min 1,0 m od fundamentów.
7. Połączenie zwodów pionowych z uzieniem otokowym wykonać taśmą (bednarką) 25 x 4 mm. Taśmę na budynku osłonić do wysokości 1,5 m nad ziemią oraz 0,5 m pod ziemią.
8. Wszystkie połączenia uzionu otokowego wykonać jako spawane.
9. Projektowane ogniwa fotowoltaiczne oraz centrale wentylacji należy zabezpieczyć masztami odgromowymi

OZNACZENIA :

 - ZASILANIE CENTRALI WENTYLACJI, 400 V

TYTUŁ:	INSTALACJE - HALA SPORTOWA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W TRZEBIEŻY		
LOKALIZACJA:	TRZEBIEŻ, UL. WKRZAŃSKA 8,10 DZ. NR 405/1, OBR. 3		
INWESTOR:	Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Wkrzańska 8, 10, 72-020 Trzebież		
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA			
Projektant:	mgr inż Wojciech Kępka ZAP/PWOE/0100/15	Nr rys.: E-4	Skala: 1:150 Data: CZERWIEC 2018